



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

# TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2300 – 0036

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 28.07.2023 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 12101-3:2015**

**“FAF-65”**

Güçle Çalışan Duman ve Isı Boşaltma Aksiyal Fanı

<b>YANGINA DAYANIM SINIFI</b>
<b>F<sub>300</sub>60</b>
<b>F<sub>f300</sub>120</b>

Piyasaya süren firma: ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.  
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/63-2 ATAŞEHİR/İSTANBUL/  
TÜRKİYE

Üretici firma: ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.  
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/60 ATAŞEHİR/İSTANBUL/  
TÜRKİYE

*e-imzalıdır*  
**Ali BAYRAKTAR**  
Laboratuvar Müdürü  
24.11.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-23-068 numaralı raporda tanımlanmıştır.

