



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2200 – 0066

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 23.12.2022 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 12101-3:2015

“FAF-125”

Güçle Çalışan Duman ve Isı Boşaltma Aksiyal Fanı

YANGINA DAYANIM SINIFI
F₃₀₀60
F_{f300}120

Piyasaya süren firma:

ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/63-2 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Üretici firma:

ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/60 ATAŞEHİR/İSTANBUL

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
27.12.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-22-161 numaralı raporda tanımlanmıştır.

